

## Šilumos sunaudojimas daugiabučiuose namuose 2017 m. spalio mėnesį

Eil. Nr.	Adresas	Bendras namo plotas m <sup>2</sup>	Sunaudota šilumos kWh	Sunaudota šilumos kWh / m <sup>2</sup>	Kaina Eur už 1 m <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6
<b>2 aukštų iki 1992 m. statybos</b>					
1	Šaulių 9	401,080	2993,000	8,708	0,67
2	Chodkevičiaus 17	460,360	3184,000	9,458	0,73
3	Dariaus ir Girėno 4	361,220	1952,000	10,376	0,80
4	Šaulių 19	287,440	1672,000	11,052	0,85
5	Šaulių 11	367,950	1890,000	11,668	0,89
6	Vilniaus 24	372,340	3386,000	11,847	0,91
7	P. Cvirkos 3	259,550	3197,000	12,317	0,94
8	Algirdo 17	400,570	4827,000	13,934	1,07
9	Birutės 16	226,380	3560,000	14,067	1,08
	Namų grupės vidurkis:				<b>0,96</b>
<b>3 aukštų iki 1992 m. statybos</b>					
10	Chodkevičiaus 15	733,080	5670,000	7,734	0,65
11	Apuolės 6	766,440	6254,000	9,450	0,79
12	P. Cvirkos 1	417,400	4445,000	10,649	0,89
13	Gedimino 9	530,740	6774,000	12,752	0,90
14	Gedimino 10	412,380	4444,000	10,776	0,90
15	Vytauto 3	521,940	3855,000	11,229	0,94
16	Gedimino 7	220,630	6310,000	12,138	1,01
17	Vilniaus 2	403,980	11562,000	25,367	2,12
	Namų grupės vidurkis:				<b>1,03</b>
<b>3 aukštų iki 1992 m. statybos renovuotas</b>					
18	P. Cvirkos 13	420,690	2207,000	5,246	0,44
19	P. Cvirkos 11	416,650	2328,000	5,587	0,47
20	Chodkevičiaus 13	734,490	4178,000	5,688	0,48
21	Šatrijos 3	747,740	4283,416	5,728	0,48
22	Gedimino 5	535,940	3200,000	5,971	0,50
23	P. Cvirkos 7	510,490	3448,000	6,656	0,56
24	Vytauto 5	351,380	1496,000	6,737	0,56
	Namų grupės vidurkis:				<b>0,50</b>
<b>4 aukštų iki 1992 m. statybos</b>					
25	Algirdo 21	705,260	3465,000	7,768	0,65
26	Šatrijos 14	988,140	8583,320	7,782	0,65
27	Dariaus ir Girėno 35	700,880	5491,312	7,835	0,66
28	Mosėdžio 13	1401,160	11038,000	7,878	0,66
29	Dariaus ir Girėno 33A	685,080	5308,517	8,322	0,70
30	Mokyklos 8	1515,250	12955,000	8,550	0,71
31	P. Cvirkos 5	556,650	4826,000	8,670	0,72
32	Dariaus ir Girėno 33	693,120	5112,760	8,769	0,73
33	Mokyklos 4	1511,160	14081,000	9,318	0,78
34	Mokyklos 2	1507,680	14230,000	9,438	0,79
35	Vilniaus 15	1525,140	14724,360	9,654	0,81
36	Gedimino 11	1202,260	15419,080	12,825	1,07

	Namų grupės vidurkis:				<b>0,74</b>
<b>4 aukštų iki 1992 m. statybos renovuotas</b>					
37	P. Cvirkos 15	1012,320	5482,000	5,415	0,45
38	Vaižganto 8	2115,650	12799,584	6,259	0,52
39	Gedimino 3	1469,080	10907,000	7,299	0,61
	Namų grupės vidurkis:				<b>0,53</b>
<b>4 aukštų po 1992 m. statybos (naujas)</b>					
40	Mosėdžio 13A	1090,100	10075,416	9,243	<b>0,71</b>
<b>5 aukštų iki 1992 m. statybos</b>					
41	Algirdo 4	4513,510	17552,816	3,915	0,33
42	Algirdo 6	2257,120	12321,080	5,576	0,47
43	Dariaus ir Girėno 31	3138,830	20050,000	6,655	0,56
44	Sodų 3	3852,780	26380,280	6,951	0,58
45	Algirdo 2	2224,420	14522,587	7,137	0,60
46	Vytauto 13	1918,970	15826,000	7,245	0,61
47	Šatrijos 33	2276,130	15617,584	7,247	0,61
48	Šatrijos 36	4584,730	34940,152	7,741	0,65
49	Vilniaus 11	2038,880	17232,000	8,035	0,67
50	Algirdo 9	2367,350	19757,000	8,218	0,69
51	Vilniaus 42	1950,200	15556,528	8,259	0,69
52	Vilniaus 38	2310,970	18589,000	8,302	0,69
53	Šatrijos 8	1364,730	10035,000	8,410	0,70
54	Šatrijos 29	2929,350	22943,736	8,420	0,70
55	Šatrijos 31	2273,020	19495,040	8,577	0,72
56	Algirdo 8	1734,050	16191,000	9,067	0,76
57	Algirdo 11	2339,890	21667,000	9,260	0,77
58	Šatrijos 6	2221,700	21560,000	9,443	0,79
59	Vytauto 8	1536,790	15326,000	9,623	0,80
60	Vilniaus 44	1950,200	18818,000	9,649	0,81
	Namų grupės vidurkis:				<b>0,66</b>
<b>5 aukštų iki 1992 m. statybos renovuotas</b>					
61	Vilniaus 40	2243,690	7693,968	3,429	0,26
62	Šatrijos 34	2606,050	8682,019	3,427	0,26
63	P. Cvirkos 19	1371,280	7951,000	6,380	0,53
	Namų grupės vidurkis:				<b>0,37</b>
	Vidurkis pagal visus namus:				<b>0,70</b>

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis vidutinė lauko oro temperatūra spalio mėnesį buvo +6,4 C°. Šildymo sezonas pradėtas 2017 m. spalio 10 d.

Šilumos kaina 0,084 Eur/kWh su 9 proc. PVM, karšto vandens kaina 7,90 Eur/m<sup>3</sup> su 9 proc. PVM.

Ketvirtame stulpelyje sunaudotas šilumos kiekis namui yra paskaičiuotas be šilumos kiekio sunaudoto karšto vandens cirkuliacijai palaikyti (gyvatuko).

Karšto vandens cirkuliacijos palaikymui (gyvatuko mokestis) skaičiuojamas tik tų namų gyventojams, kurie turi karštą vandenį.