

UAB „SKUODO ŠILUMA“ SKUODO MIESTO KATILINĖS Nr. 1 ŠILUMOS TIEKIMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS
2026/2027 M ŠILDYMO SEZONUI

SUDERINTA

Skuodo rajono savivaldybės
administracijos direktorė
Levutė Staniuvienė




A.V. [Signature]

2026 m. rugsėjo 8 d.



Temperatūrinis grafikas pagal 85-65°C
Skačiuotina patalpų temperatūra 20°C

T oro, °C	T p, °C	T g, °C
10	58.0	43.0
9	58.0	43.0
8	58.0	43.0
7	58.0	43.0
6	58.0	43.0
5	58.0	43.0
4	59.0	43.8
3	60.0	44.6
2	61.0	45.4
1	62.0	46.2
0	63.0	47.0
-1	64.0	47.8
-2	65.0	48.6
-3	66.0	49.6
-4	67.0	50.4
-5	68.0	51.2
-6	69.0	52.0
-7	70.0	52.8
-8	71.0	53.6
-9	72.0	54.5
-10	73.0	55.3
-11	74.0	56.1
-12	75.0	56.9
-13	76.0	57.7
-14	77.0	58.5
-15	78.0	59.3
-16	79.0	60.3
-17	80.0	61.0
-18	81.0	61.8
-19	82.0	62.6
-20	83.0	63.4
-21	84.0	64.2
-22	85.0	65.0



T oro, °C

Vartotojams tiekiamo šilumnešio temperatūros nukrypimai nuo grafiko leistini $\pm 5^\circ\text{C}$

Paruošė:

Technikos vadovas

Romanas Sokolovas