

UAB „SKUODO ŠILUMA” SKUODO MIESTO KATILINĖS NR. 3 ŠILUMOS TIEKIMO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS
2026/ 2027 M. ŠILDYMO SEZONUI

SUDERINTA

Skuodo rajono savivaldybės
administracijos direktore

Lexutė Slaniuvienė


A.V.

2026 m. rugsėjo 8 d.



Temperatūrinis grafikas pagal 80 - 60°C
Skačiuotina patalpų temperatūra 20°C

T oro, °C	T p, °C	T g, °C
10	40,0	34,0
9	41,3	34,8
8	42,5	35,6
7	43,8	36,4
6	45,0	37,3
5	46,3	38,1
4	47,5	38,9
3	48,8	39,7
2	50,0	40,5
1	51,3	41,3
0	52,5	42,1
-1	53,8	42,9
-2	55,0	43,9
-3	56,3	44,8
-4	57,5	45,4
-5	58,8	46,2
-6	60,0	47,0
-7	61,3	47,8
-8	62,5	48,6
-9	63,8	49,4
-10	65,0	50,3
-11	66,3	51,1
-12	67,5	51,9
-13	68,8	52,7
-14	70,0	53,5
-15	71,3	54,3
-16	72,5	55,1
-17	73,8	55,9
-18	75,0	56,8
-19	76,3	57,6
-20	77,5	58,4
-21	78,8	59,2
-22	80,0	60,0



Vartotojams tiekiamo šilumnešio temperatūros nukrypimai nuo grafiko leistini $\pm 5^\circ\text{C}$

Paruošė: Technikos vadovas Romanas Sokolovas